



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17.82760

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество «НПИ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ», Адрес: 188540, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СОСНОВОБОРСКИЙ, Г. СОСНОВЫЙ БОР, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ЗД. 13/1, ОФИС. 301, ИНН: 4707058884, ОГРН: 1244700035997, телефон: +7 (495) 128-09-31, электронная почта: npixk@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество «НПИ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ», Адрес: 188540, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СОСНОВОБОРСКИЙ, Г. СОСНОВЫЙ БОР, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ЗД. 13/1, ОФИС. 301, ИНН: 4707058884, ОГРН: 1244700035997, телефон: +7 (495) 128-09-31, электронная почта: npixk@yandex.ru

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Системы эпоксидных наливных полов, применяемые внутри зданий и сооружений, согласно приложению №1. ТУ 22.21.42-001-94507082-2025
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
22.21.42.142

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым (которым) производится сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 (п.7, метод 2)

код ТН ВЭД
3907300009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №76944/1-ТЕХП/ПБ-25, 76944/2-ТЕХП/ПБ-25 от 13.08.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.08.2025 по 13.08.2028



Руководитель органа
по сертификации

подпись

М.Д. Морозов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Е. Хвощев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.82760
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 14.08.2025 по 13.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"
Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 7703495751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
22.21.42.142	Системы эпоксидных наливных полов, применяемые внутри зданий и сооружений: - система двухслойная марки «Т-ПОЛИМЕР-109», общей толщиной сухого слоя от 2 до 3 мм, состоящая из двухкомпонентного грунтовочного слоя (разбавитель ЭСР марки «А» для грунта, отвердитель «Т-Полимер» для грунта) толщиной сухого слоя от 0,1 до 0,5 мм, при расходе на один слой от 0,3 до 0,5 кг/м ² и трехкомпонентного лицевого слоя (разбавитель ЭСРП для лицевого слоя, отвердитель «Т-Полимер» для лицевого слоя, наполнитель «Т-Полимер» для лицевого слоя марки «Б»), толщиной сухого слоя от 1,7 до 2,85 мм, при расходе на один слой от 3,76 до 5,63 кг/м ² ; - система трехслойная марки «Т-ПОЛИМЕР-109 АС», общей толщиной сухого слоя от 1,5 до 2 мм, состоящая из двухкомпонентного грунтовочного слоя (разбавитель ЭСР марки «А» для грунта, отвердитель «Т-Полимер» для грунта) толщиной сухого слоя от 0,1 до 0,5 мм, при расходе на один слой от 0,3 до 0,5 кг/м ² , двухкомпонентного резистивного слоя (разбавитель ЭСР марки «АС» для резистивного слоя, отвердитель «Т-Полимер» для резистивного слоя) толщиной сухого слоя 0,1 мм, при расходе на один слой от 0,15 до 0,2 кг/м ²) и трехкомпонентного лицевого слоя (разбавитель ЭСРП для лицевого слоя, отвердитель «Т-Полимер» для лицевого слоя, наполнитель «Т-Полимер» для лицевого слоя марки «АС»), толщиной сухого слоя от 1,5 до 1,65 мм, при расходе на один слой от 3,2 до 3,75 кг/м ² . Выпускаемые по ТУ 22.21.42-001-94507082-2025. Торговая марка Т-ПОЛИМЕР-109; Т-ПОЛИМЕР-109 АС. Серийный выпуск	ТУ 22.21.42-001-94507082-2025



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

Морозов
подпись

подпись

Хвощев
подпись

подпись

М.Д. Морозов
инициалы, фамилия

С.Е. Хвощев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации